СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-US.ПБ74.В.00575/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН"(ООО "ТИТАН"). Место нахождения и адрес юридического лица: 194021, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА, УЛ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ, Д. 9, ЛИТЕРА Б, ОФИС 104, ОГРН: 1155260005944, ИНН: 5260409122, Телефон: +79119247343, E-mail: daniladupont@gmail.com. Договор №66554484/BI от 28.09.2018.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

DUPONT DE NEMOURS, INC. Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании, согласно Приложению 1 на 1 листе. Сведения о глобальном номере местоположения GLN (Global Location Number) 39.754260, -75.604505. Место нахождения и адрес юридического лица: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ ,974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, United States. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ ,974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, United States

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели декоративно-отделочные из композитного материала, торговой марки CORIAN®, состоящего из акриловой смолы и гидроксида алюминия, без покрытия, толщиной от 4 до 19 мм, плотностью от 1,6 до 1,8 г/см3, применяемые для внутренней отделки стен и потолков, выпускаемые по Технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.21.30.110

код ТН ВЭД ЕАЭС 3920 51000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № НМ93-197/06-2026 выдан 19.06.2026 испытательной лабораторией Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 166-СС/09-2025, выданного 17.09.2025 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности и обозначения и наименования стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения) в Приложении №2. Условия хранения продукции: Панели следует хранить горизонтально не более 12 листов на одной паллете в сухом и хорошо проветриваемом помещении при оптимальной температуре хранения от 15°С до 23°С. Срок хранения продукции не ограничен, срок годности не ограничен. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 01.04.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.06.2026 по 21.06.2031

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Зинина Александра Константиновна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Галимуллина А.Р. (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-US.ПБ74.В.00575/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Свободной формы

Полное наименование филиалов изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции	Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) /индивидуальный идентификатор места нахождения/координаты системы ГЛОНАСС (в случае, если изготовитель не зарегистрирован на территории РФ в установленном законодательством РФ порядке или территории государств – членов Евразийского экономического союза)
Yerkes Site	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ,3115 River Road, Buffalo, New York 14207, United States	42.965453, -78.918991
Ege Kimya Sanayi Ve Tic A.S.	ТУРЦИЯ ,Asagi Kiragazca Mahallesi, Okul Sokak No 17, Arifiye, Sakarya, Turkey	40.697577, 30.376985
Ulsan Site	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ ,416 Youngjam-Ro, Nam-ku, Ulsan, 44783, Republic of Korea	35.493836, 129.377002
DMR Toyama	ЯПОНИЯ, 3 Kaigandohri, Toyama-Shi, Toyama, 931-8601, Japan	36.759780, 137.247062

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Зинина Александра Константиновна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудитор) — (подпись) — Галимуллина А.Р. (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-US.ПБ74.В.00575/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Зинина Александра Константиновна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (Эксперты-аудитор) — (подпись) — Галимуллина А.Р. (фамилия, имя, отчество)